

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
ПИБ:101406134
Матични број: 08135002
Број: 404-11/2019-IV
Дана: 13.03.2019. године
26220 К о в и н, ул. ЈНА бр. 5
Tel/fax: 013/744-900
E- mail: verica.torlakovic@kovin.org.rs
www.kovin.org.rs
ВТ-Н

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 404-11/2019-IV – **Опремање вртића у Ковину - Технолошка опрема за кухињу, магацин и вешерај**, на питања постављено од стране потенцијалног понуђача, даје одговоре:

ПИТАЊЕ 1

Указујемо Вам да shodno постављеном питању заинтересованог лица у веzi позичије 8.3. Rashladni orman – замрзивач: да ли је pored задате temperature, прихватљива и temperratura – 15 C до - 22 C и Вашем појашњењу објављеном на Portalу јавних набавки дана 08.03.2019. године, **ОДГОВОР:** - Прихватљива је **и температура** од – 15 до -22 C.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Vаша објављена измена од дана 11.03.2019. године а онда и од 12.03.2019. године (prečišćen tekst), није у saglasности са датим појашњењем из чије формулације произилази закључак да је pored задате temperature (-18°C/-22°C) прихватљива **и температура** од -15 до -22°C или одредница “до” подразумева да је прихватљива температура и -18°C/-22°C , с обзиром да се налази у задатом- прихватљивом rasponу temperature ?

ОДГОВОР 1

Прихватљива је и температура -18°C/-22°C, с обзиром да се налази у задатом rasponу temperature. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2

У веzi изменене конкурсне документације (prečišćen tekst), molimo Vas да потврдите да се у делу који се односи на технички капацитет, услов под тачком 2. Да понуђач има сервис..., између осталог, и са **minimum једним лицем за куварски тренинг... односи на добро на ред. броју 3.12. Паро-конвекцијска пећница**, што би једино било у логичкој веzi са предметом јавне набавке, јер у супротном представља захтев који се тиће комплетне опреме а што није у логичкој веzi са предметом јавне набавке, коју представља технолошка опрема за кухињу, магацин и већерај, **и како се исти доказује?**

ОДГОВОР 2

Да, односи се на добро на редном броју 3.12. – Паро-конвекцијска пећница.

Доказује се копијом Сертификата/Потврде произвођача за куварски тренинг (за лице за куварски тренинг), уз осталу тражену документацију.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Portalу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

ЗА КОМИСИЈУ
Верица Торлаковић Николић, члан